

NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ ir DEFEKTAVIMO AKTAS Nr. DA582277

Data: 2024-01-15

Klientas: Mano Būstas Neris UAB Objektas: Kalvarijų g. 168, Vilnius

Problema: Prie 6 laiptines yra įgriova apie 1.5 m2

Defektas (aprašas): Prie 6 laiptines yra įgriova apie 1.5 m2
galimai yra kanalizacijos vamzdyno lūžės

Defekto vieta: Lauko teritorija

Sprendimas: Pravalyti ir patikrinti su kamera nuo 6 laiptines šulinio iki namo įvado apie 6 m

Numatomų darbų ir medžiagų aprašymas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina be PVM
Preliminari SUMA be PVM:			+ PVM

Aktą paruošė: Igor Podberezskij

(vardas, pavardė, parašas)

Eil. Nr.	Fotografija	Pastaba
1		554d9d8d-89a3-4bc2-a40e-2a67e240016a
2		e86dbcf7-6590-4d1f-b56e-ad26788eaa19
3		0b77ef9b-3400-45f0-afff-5e63e198abf8

Spausdino: Igor Podberezskij (Servisas)